

PIERRE LEFRANC

architecte DPLG urbaniste



Affaire : Résidence AUGUSTA
92160 ANTONY

Ref :

CAMPAGNE DE RAVALEMENT DE LA RESIDENCE

COMPTE-RENDU DE RENDEZ-VOUS DE CHANTIER N°05

En date du 02 mai 2013

Présents :

- Monsieur ARGOUET
- Monsieur B. HOUIS

Président CS
Cabinet LEFRANC


1. Prochain rendez-vous de chantier mercredi 15 mai à 8h30

1^{ère} tranche

2. Travaux d'impression en cours.
3. Purge des enduits en cours.
4. Primaire d'accrochage appliqué
5. Peinture des persiennes bois en cours
6. L'ARCHITECTE demande à l'entreprise de lui transmettre la préconisation concernant les matériaux qui seront employés ainsi que les fiches techniques (peintures, couronnements béton préfabriqués etc.) **RAPPEL**

L'ARCHITECTE RAPPELLE les points suivants :

7. Il a demandé une modification de l'échafaudage pour un accès en parfaite sécurité à **tous** les plateaux → Ce n'est toujours pas fait



PIERRE LEFRANC

architecte DPLG urbaniste



8. Demande que les joints des sous faces de balcons soient creusés ou enlevée suivant l'état et refait à l'aide d'un mastic élastomère approprié.
9. Il a demandé à l'entreprise un échantillon de couronnement béton ton pierre (et non béton gris) L'échantillon présenté sur place ne correspond ni en teinte, ni en largeur (les murets de façade sont environ de 16cm d'épaisseur donc un couronnement de largeur 23 cm et non 28 serait approprié)
10. L'ARCHITECTE demande à l'entreprise STRAVICINO de procéder à une présentation de ces couronnements béton afin de connaître la méthodologie de pose → pour le prochain rendez-vous de chantier.
- 11. donc un accès pour chaque échafaudage depuis les jardins.**
12. Les teintes suivantes ont été données (pour mémoire)

Garde-corps =	RAL 7031 brillant
Persiennes bois =	<u>RAL 5014 bleu pigeon</u>
Portes étages =	laque brillante ANTEOR 8124 satinée

Convoquée : - Entreprise STRAVICINO

Diffusion - Copropriétaires, STRAVICINO, Coordinateur SPS

Pierre LEFRANC
ARCHITECTE DPLG